



## **P.L.U.**

Plan Local d'Urbanisme

**Commune de Mont**  
**Pyrénées-Atlantiques (64)**

# 5.1.2.a

Notice technique: eau potable et  
incendie



1	23/06/2015	Plan Local d'Urbanisme
N.Plan	Date	Objet de la modification
Nom du fichier : 512a notice_eau_potable_incendie		
Papier A4		

Arrêt le :

Approbation le :

## **Commune de Mont**

### **Notice technique eau potable et incendie**

#### **La ressource en eau potable**

Mont dispose d'un réseau d'eau potable qui dessert l'ensemble des habitations de la commune. A ce jour aucun problème de ressource, ni qualitativement ni quantitativement n'est identifié.

L'adduction en eau potable est assurée par le Syndicat Gave et Baïse qui couvre 32 communes et dessert 13500 abonnés soit environ 30 000 habitants.

La ressource est prélevée sur les communes de Arbus et Tarsacq (site distant d'environ 13 km de Mont), directement dans la nappe alluviale du Gave de Pau à partir d'un champ captant de près de 150 ha. De ce fait, la commune ne dispose pas de captage d'eau potable sur son territoire.

Au total : 2 000 000 de m<sup>3</sup> sont consommés par an et transitent par 900 km de réseau d'adduction et de distribution et 50 ouvrages de stockage et de pompage.

Le syndicat Gave et Baïse participe au PAT du Gave de Pau. Ce plan d'action est destiné à la préservation de la qualité des ressources naturelles utilisées pour la production d'eau potable.

Selon les contrôles réalisés par l'ARS en septembre 2014, l'eau distribuée par le SIEA Gave & Baïse répond aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés (dureté, nitrates, pesticides). Cependant, il a été relevé une teneur en désinfectant trop élevée.

#### **Sécurité Incendie**

Le territoire communal comporte 33 bornes incendie réparties de la manière suivante :

- 9 sur Gouze
- 16 sur Mont
- 2 sur Lendresse
- 6 sur Arance

Les compte-rendus des visites des ouvrages de défense contre l'incendie (cf.document joint) indiquent que deux bornes doivent être remplacées (une à Gouze, une à Mont) et une est hors service à Arance. Sur l'ensemble des bornes, 13 possèdent un débit insuffisant.