

Commune de BIRON

Zone n°1 - UY2

Avis Eau Potable - Avis favorable avec observations

La zone est desservie.

Présence de canalisations d'eau potable en domaine privé.

Avis Assainissement - Avis favorable avec observations

La zone est desservie par le réseau d'assainissement collectif

Présence de canalisations d'assainissement collectif en domaine privé.

Zone n°2 - 1AU2

Avis Eau Potable - Avis favorable

La zone est desservie.

Avis Assainissement - Avis favorable

La zone est desservie par le réseau d'assainissement collectif.

Zone n°3 - Ub

Avis Eau Potable - Avis favorable avec observations

La zone est desservie.

Présence de canalisations d'eau potable en domaine privé.

Avis Assainissement - Avis favorable avec observations

La zone est desservie par le réseau d'assainissement collectif

Présence de canalisations d'assainissement collectif en domaine privé.

Zone n°4 - UE

Avis Eau Potable - Avis favorable

La zone est desservie.

Avis Assainissement - Avis favorable avec observations

La zone est raccordable au réseau d'assainissement collectif. Il est vraisemblable qu'un poste de relèvement soit nécessaire.

Zone n°5 - 1AU2

Avis Eau Potable - Avis favorable avec observations

La zone est partiellement desservie et raccordable au réseau existant de la route d'Oloron (RD9). La desserte intérieure de la zone est à la charge de l'aménageur.

Servitudes de passage en terrain privé à prévoir pour les terrains enclavés.

Avis Assainissement - Avis favorable avec observations

La zone est raccordable au réseau d'assainissement collectif. Il est vraisemblable qu'un poste de relèvement soit nécessaire.

Zone n°6 - Ub

Avis Eau Potable - Avis favorable avec observations

La zone est partiellement desservie.

Les parties est des parcelles B440 et B469, et les parcelles B40 et B466 sont raccordables par la future voie d'accès.

Servitudes de passage en terrain privé à prévoir pour les terrains enclavés.

Avis Assainissement - Avis favorable avec observations

La zone est partiellement desservie par le réseau d'assainissement collectif.
Les parties est des parcelles B440 et B469, et les parcelles B40 et B466 sont raccordables par la future voie d'accès.
Servitudes de passage en terrain privé à prévoir pour les terrains enclavés.

Zone n°7 - 1AU- OAP

Avis Eau Potable - Voir avis sur les OAP du 07/01/2025

Avis Assainissement - Voir avis sur les OAP du 07/01/2025

Zone n°8 - Ua

Avis Eau Potable - Avis favorable

La zone est desservie.

Avis Assainissement - Avis favorable avec observations

La zone est desservie par le réseau d'assainissement collectif.
Présence de canalisations d'assainissement collectif en domaine privé.
Une extension de réseau sera à prévoir pour desservir la parcelle B502.

Zone n°9 - UE

Avis Eau Potable - Avis favorable

La zone est desservie.

Avis Assainissement - Avis favorable avec observations

La zone est desservie par le réseau d'assainissement collectif.

Zone n°10 - Ub

Avis Eau Potable - Avis favorable

La zone est desservie.

Avis Assainissement - Avis favorable

La zone est desservie par le réseau d'assainissement collectif.

Zone n°11 - Ua

Avis Eau Potable - Avis favorable avec observations

La zone est desservie.
Présence de canalisations d'eau potable en domaine privé.

Avis Assainissement - Avis favorable

La zone est desservie par le réseau d'assainissement collectif.
Présence de canalisations d'assainissement collectif en domaine privé.

Zone n°12 - Ub

Avis Eau Potable - Avis favorable avec observations

La zone est desservie.
Présence de canalisations d'eau potable en domaine privé.

Avis Assainissement - Avis favorable

La zone est desservie par le réseau d'assainissement collectif.

Zone n°13 - Ub

Avis Eau Potable - Avis favorable

La zone est desservie.

Avis Assainissement - Avis favorable

La zone est desservie par le réseau d'assainissement collectif.

Zone n°14 - UY3

Avis Eau Potable - Avis favorable

La zone est desservie.

Avis Assainissement - Avis favorable

La zone est desservie par le réseau d'assainissement collectif.

Zone n°15 - Ua

Avis Eau Potable - Avis favorable

La zone est desservie.

Avis Assainissement - Avis favorable

La zone est desservie par le réseau d'assainissement collectif.

Zone n°16 - Ub

Avis Eau Potable - Avis favorable

La zone est desservie.

Avis Assainissement - Avis favorable

La zone est desservie par le réseau d'assainissement collectif.

Zone n°17 - Ub

Avis Eau Potable - Avis favorable avec observations

La zone est desservie.

Présence de canalisations d'eau potable en domaine privé.

Avis Assainissement - Avis favorable avec observations

La zone est desservie par le réseau d'assainissement collectif

Présence de canalisations d'assainissement collectif en domaine privé.

Zone n°18 - Uc

Avis Eau Potable - Avis favorable avec observations

La zone est desservie.

Présence de canalisations d'eau potable en domaine privé.

Avis Assainissement - Avis favorable avec observations

La zone est desservie par le réseau d'assainissement collectif. Une extension de réseau sera à prévoir pour desservir la parcelle B396.

Zone n°19 - UE

Avis Eau Potable - Avis favorable

La zone est desservie.

Avis Assainissement - Avis favorable avec observations

La zone est desservie par le réseau d'assainissement collectif

Présence de canalisations d'assainissement collectif en domaine privé.